



Fyrireiking, sum skal verða klár til uppsetan av luft til vatn hitaskipan.

Sum kundi er tað týðningarmikið at staðsetingin er klár til uppsetan tá vit koma á staði. Tað merkir at plattur / fundament er stoypt til pumpuna / útipartin.

Mátini á útiparti eru:

<i>Vøra</i>	<i>Orkustødd kW</i>	<i>Vídd x Hædd x Djúp</i>	<i>Vekt</i>
Airwell luft til vatn hitapumpa	4kW:	mm 1295x792x429	98
Airwell luft til vatn hitapumpa	6kW:	mm 1295x792x429	98
Airwell luft til vatn hitapumpa	8kW:	mm 1385x945x526	121
Airwell luft til vatn hitapumpa	10kW:	mm 1385x945x526	121
Airwell luft til vatn hitapumpa	12kW:	mm 1385x945x526	160
Airwell luft til vatn hitapumpa	14kW:	mm 1385x945x526	160
Airwell luft til vatn hitapumpa	16kW:	mm 1385x945x526	160

Hitapumpan skal stand min. 50 cm út frá húsavegginum. Umráðandi er, at platturin er størri enn mátini omanfyri og at avstandurin ímillum hitapumpuna og vegginn er tikið við. Platturin skal hava mátini:

